

Información CN Vandellós II

L'Hospitalet de l'Infant, 10 de octubre de 2014- La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 17:21 horas de hoy se ha producido una parada automática de la planta por la pérdida del suministro eléctrico exterior de 400 KV y 220KV, debido a la fuerte tormenta registrada en la zona.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Emergencia Interior (PEI) de la central, la indisponibilidad de ambas líneas ha llevado a declarar la prealerta en el emplazamiento, si bien la línea de 220KV ya ha sido recuperada a las 17:25 horas.

Los sistemas de protección y los de alimentación segura de la instalación han actuado correctamente y la planta se encuentra en parada segura. La prealerta ha sido desactivada a las 18:45 horas.