

Información CN Vandellós II

L'Hospitalet de l'Infant, 25 de julio de 2014- La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 07:01h de hoy se ha producido una parada automática de la planta por la pérdida de la línea eléctrica de 400 KV. El sistema de protección ha actuado correctamente y la planta se encuentra en parada segura.

Los técnicos están realizando la inspección de la línea y analizando las causas que pueden haber causado la pérdida de la línea.