

## Información CN Ascó I

**Ascó, 23 de mayo de 2017.** Siguiendo el procedimiento establecido, la central nuclear Ascó I ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear una alerta de emergencia de acuerdo a lo establecido en el Plan de Emergencia Interior de la instalación debido a un incendio de duración superior a 10 minutos. El suceso no ha ocasionado daño las personas, los equipos de seguridad han funcionado correctamente y a las 3.31 la alerta de emergencia ha sido reclasificada a un nivel inferior.

La central continúa en situación de prealerta por seguir sin suministro eléctrico exterior y se está trabajando para recuperarlo.

El incendio ha sido ocasionado por la caída de agua sobre los interruptores de una barra eléctrica en el edificio de turbina durante los trabajos de recarga que se estaban realizando, perdiéndose el suministro eléctrico exterior y entrando en servicio como está previsto, un generador diésel de emergencia.

Los sistemas de seguridad están funcionando correctamente y el suceso no ha tenido ninguna implicación radiológica. La planta que se encuentra en parada por recarga de combustible, está en parada segura y se están realizando las actuaciones necesarias para recuperar la alimentación exterior y normalizar completamente la situación.