

Información CN Ascó I

Ascó, 5 de septiembre de 2020- La central nuclear Ascó, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear la parada no programada de la Unidad 1, a las 04.45 horas de hoy, para proceder a la sustitución de una válvula de seguridad situada en la aspiración de una bomba perteneciente al tren A del sistema de extracción de calor residual, intervención que requiere la parada previa del reactor.

La incidencia no ha tenido consecuencias para las personas ni para el medio ambiente. CN Ascó I se mantiene en el modo de operación de parada caliente y, una vez realizada esta sustitución, volverá a sincronizarse con la red eléctrica.