



Ascó, 9 de octubre de 2023

Información CN Ascó

La central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, la parada no programada de sus dos unidades debido a la actuación de las protecciones eléctricas a causa de una incidencia, externa a la central, que ha tenido lugar en el parque eléctrico de 380 kV de Red Eléctrica, por el que la planta evacúa la electricidad a la red. La unidad II ha registrado la parada automática a las 2:39 horas y, posteriormente, la unidad I ha experimentado la misma incidencia, a las 5:09 horas.

Los sistemas de seguridad de ambas unidades han funcionado según diseño y las plantas se encuentran desacopladas de la red eléctrica y estables. En la central, se está procediendo a realizar todas las comprobaciones necesarias para la sincronización de ambos grupos y, a su vez, se mantiene la coordinación con Red Eléctrica, que está trabajando para subsanar las anomalías identificadas en su parque.

Esta incidencia no ha tenido afectación en la seguridad de la planta ni para las personas o el Medio Ambiente.