



Ascó, 9 de marzo de 2024

Información CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, la parada automática de la unidad 1 por la actuación del sistema de protección del reactor, debido a una señal de bajo nivel de agua en el generador de vapor C.

Todos los sistemas de seguridad han actuado de acuerdo a diseño y la planta se encuentra estable. Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.